

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司

关于全资子公司收到常熟市环境保护局行政处罚决定书的 公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

相关文书的全称：《常熟市环境保护局行政处罚决定书》常环行罚字（2018）第 102 号

收到日期：2018 年 7 月 10 日

生效日期：2018 年 7 月 10 日

涉嫌违规主体及任职情况：

南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常熟市中创污水处理有限公司（以下简称“常熟中创”）。

涉嫌违规的事项类别：

常熟市环境保护局认定常熟中创违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、私设暗管、篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”之规定。

二、 主要内容

（一）涉嫌违规事实：

常熟市环境保护局于 2018 年 4 月 17 日对常熟中创进行现场检查，发现 2

台二氧化氯发生器停用，水压表指针指向 0 的位置，面板温度测量值、计量泵输出脉冲等均无读数，氯酸钠储罐液位无显示。常熟市环境监测站监测人员现场对排放水进行采样，监测报告显示，排放水四次水样中粪大肠菌群分别为 1.8×10^4 mg/L、 1.7×10^4 mg/L、 1.7×10^4 mg/L、 1.8×10^4 mg/L，超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。

（二） 处罚/处理依据及结果：

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定责令公司立即改正，并对公司做出了罚款人民币伍拾肆万元的处罚。

三、 对公司的影响

（一） 对公司经营方面产生的影响：

常熟中创目前已依照环保部门的改正要求进行整改，生产经营未因上述行政处罚受到任何影响。

常熟中创已在上述行政处罚决定书限定时间内将所有罚款缴纳完毕，该笔罚款不会对公司生产经营产生重大影响。

（二） 对公司财务方面产生的影响：

本次处罚不会对公司财务方面产生重大影响。

（三） 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、 应对措施或整改情况

（一） 拟采取的应对措施

公司管理层高度重视此次事件，随即组织专项讨论，制定整改方案，建立整改小组，已按照常熟市环境保护局的要求采取整改措施，并已按规定期限缴纳罚

款。

（二） 整改情况

公司现已加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项排放指标达标，并组织公司员工学习环境保护法律法规，强化环境保护意识。

五、 备查文件目录

常熟市环境保护局出具的《常熟市环境保护局行政处罚决定书》常环行罚字（2018）第 102 号

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日