

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《关于江苏德春电力科技股份有限公司挂牌
申请文件的第二次反馈意见》的回复

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一七年二月

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《关于江苏德春电力科技股份有限公司挂牌申请文件的第
二次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2017 年 2 月 13 日下发的《关于江苏德春电力科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为江苏德春电力科技股份有限公司（以下简称“德春电力”、“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同拟挂牌公司对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，现将反馈意见的落实情况逐条报告如下：

如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义。本反馈意见回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本回复中的字体代表以下含义：

字体	字号	含义
仿宋（加粗）	四号	反馈意见所列问题
宋体（不加粗）	小四	对反馈意见所列问题的回复
楷体（加粗）	小四	对公开转让说明书或其他申报文件的修改或补充披露部分

一、公司特殊问题

1、据公司反馈意见回复，型式试验报告应当每隔 8 年更新一次。因此公司取得的上述型式试验报告的有效期为 8 年。公司 2009 年 2 月取得的型式试验报告已近到期，请主办券商和律师补充说明其续期或者补办情况，如未能补办请说明原因，并说明是否符合合法规范经营的要求。

【回复】

（1）核查方式与手段

查阅国家对型式试验报告的相关规定、公司产品型式试验报告，就相应型式试验报告续期或补办情况访谈公司实际控制人及相关工作人员；查阅公司重大业务合同核实相应产品的使用情况；访谈上海电气输配电试验中心有限公司/机械工业高压输配电设备质量检测中心人员；查看公司与上海电气输配电试验中心有限公司签订的《委托检验合同》；查阅公司出具的书面说明及承诺。

（2）核查情况

A、型式试验报告复验的相关规定

根据《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB3906-2006）等相关规定，型式试验的目的是为了验证产品的性能；正常生产的交流金属封闭开关设备和控制设备产品每隔八年应进行一次温升试验、机械操作试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验以及关合和开断试验，不经常生产的产品（停产三年以上），再次生产时应进行前述规定的试验；正常生产的负荷开关-熔断器组合电器、操动机构以及联动装置产品每隔八年应进行一次温升试验、脱扣联动试验以及关合和开断试验，不经常生产的产品（停产三年以上），再次生产时应进行前述规定的试验。

B、公司部分型式试验报告的续期安排

经主办券商及律师核查，截至目前，公司已到期或即将到期型式试验报告的复验续期简要信息如下：

型式试验报告					
序	产品名称及型号	试验报告编	检测日期	是否	备注

号		号	或合格证 颁发日期	续期	
1	气体绝缘金属封闭环网开关设备 SDC18-24(F)/T630-20	08622	2009.02	是	正在办理续期
2	气体绝缘金属封闭环网开关设备 SDC18-24(F.R)/T100-31.5	08623	2009.02	是	正在办理续期
3	预装式变电站 YBM-24/0.4-630	(2009) 检字第 JDY052 号	2009.04	否	产品已停产
4	交流高压六氟化硫负荷开关-熔断器组合电器 FLRN□-12D/T125-50	08976	2009.06	是	公司将至少提前 2 个月安排新的型式试验
5	交流高压金属封闭环网开关设备 SDC20-24(F)/T630-20 型	095459	2009.07	是	公司将至少提前 2 个月安排新的型式试验
6	交流高压金属封闭环网开关设备 SDC20-24(F.R)/T125-20 型	095460	2009.07	是	公司将至少提前 2 个月安排新的型式试验
7	24KV 充气柜 (C 单元) 壳体	0907W030-1	2009.07	否	产品已停产
8	交流高压六氟化硫负荷开关 DCFLN□-24D/T630-20	090722G	2009.08	是	公司将至少提前 2 个月安排新的型式试验
9	交流高压六氟化硫负荷开关与熔断器组合电器 DCFLRN□-24D/T100-31.5	090723G	2009.08	是	公司将至少提前 2 个月安排新的型式试验
10	交流高压金属封闭环网开关设备 SDC18-24(F)/T630-20(XGN□-24)	090724G	2009.08	是	公司将至少提前 2 个月安排新的型式试验
11	交流高压金属封闭环网开关设备 SDC18-24(F.R)/T100-31.5(XGN□-24)	090725G	2009.08	是	公司将至少提前 2 个月安排新的型式试验
12	高压交流金属封闭环网开关设备 SDC20-24(F.R)/T125-20	095569	2009.09	是	公司将至少提前 2 个月安排新的型式试验

根据公司实际控制人及相关人员的介绍,公司在主营业务开展过程中,根据客户及市场需求对公司产品生产计划进行调整,对于客户及市场需求小的产品,公司则会减少或者停止生产。相应地,公司对已停产或拟停产产品的型式试验报告则不予续期,公司对拟继续生产的产品的型式试验报告会在复验期到来前进行复验续期。

C、已到期型式试验报告的续期情况

根据公司出具的说明，2017年1月18日，公司已与上海电气输配电实验中心有限公司签订《委托检验合同》，委托上海电气输配电试验中心有限公司对上述2项已到期型式试验报告对应的产品及技术进行检验。截至目前，上述2项型式试验尚在进行中，根据对上海电气输配电试验中心有限公司工作人员的电话访谈及公司技术人员的介绍，检验单位对高压开关设备型式试验检验周期约一个月。

D、即将到期型式试验报告的续期情况

经核查，公司2项将于2017年4月、7月到期的型式试验报告对应的产品已停止生产且短期内无重新生产的计划，所以公司决定对该2项型式试验报告不予续期；其他即将到期的型式试验报告，公司已确定将于即将到期前2个月办理续期手续。

E、型式试验报告续期的风险评价

经主办券商及律师电话访谈公司技术人员：（1）公司在委托检验单位检验前会进行摸底检测（公司具备检测条件的，公司自行摸底检测；公司不具备检测条件的，公司委托有条件的单位进行摸底检测）。在产品通过公司摸底检测后，公司再委托国家认可的专业检验单位进行型式试验，公司过往产品在型式试验中的通过率较高。（2）公司严格按照国家标准、行业标准进行技术要求和质量把控，针对正在进行型式试验的2项产品，报告期内未发生过质量纠纷。（3）对2项正在进行的型式试验，公司已积极与检验单位沟通以期尽快取得型式试验报告。

综上，主办券商及律师核查后认为，公司已到期及即将到期的型式试验报告对应的高压成套开关设备再次通过检验的可能性较高，公司上述产品的型式试验报告的续期不存在实质性障碍。

F、已到期及即将到期型式试验报告对应产品的生产及质控安排

根据公司出具的说明及对公司技术人员的访谈：（1）截至本反馈回复出具之日，2项已到期型式试验报告对应的产品无新订单，对应产品亦未在生产。（2）即将到期型式试验报告对应的产品，一方面公司已安排专人负责型式试验报告续期工作，另一方面，公司品控部门从合同评审、出库检验两个环节严格防控，避免公司使用过期型式试验报告的情况。

公司承诺“对于公司正在办理续期及后续将续期的产品，若出现对应的原型式试验报告到期且新型式试验报告暂未出具的情况，公司将停止该项产品的生产

销售直至新的型式试验报告出具。”公司实际控制人亦承诺：若因违反前述承诺给公司造成任何经济损失的，由其承担。

（3）核查结论

经主办券商及律师核查，公司已到期型式试验报告正在办理续期手续，目前该 2 项已到期型式试验报告对应的产品已暂停生产与销售。公司即将到期型式试验报告将于报告到期前 2 个月办理相应的续期工作。经主办券商及律师核查，公司已到期及即将到期型式试验报告的续期不存在实质性障碍。公司主营业务开展不存在使用过期资质或认证的情形，公司符合合法合规经营的要求。


（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于江苏德春电力科技股份有限公司挂牌申请文件第二次反馈意见》的回复之签字盖章页）


项目负责人签字


鲁 坤


项目小组人员签字


陈 成


毛晓波


朱远凯

内核专员签字


张 宇


中信建投证券股份有限公司
2017年2月6日